



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Телематические Решения",
ОГРН: 5167746320044

Адрес места нахождения: 121205, Россия, г. Москва, территория Сколково Инновационного Центра, Большой Бульвар, д. 42, строение 1, этаж 1, часть помещения 334, раб. место 1. Тел./Факс: +74995570465, E-mail: info@waviot.ru

в лице Исполнительного директора Демина А.Ю.

заявляет, что **Счетчики электрической энергии статические трехфазные ФОБОС 3**, модификации и структура обозначения возможных исполнений согласно Приложению № 1. Серийный выпуск. ТУ 26.51.63-002-05534663-2016. (идентично ТУ 4228-002-05534663-2016) Код ТН ВЭД 9028 30 190 0.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Телематические Решения",
ОГРН: 5167746320044

Адрес места нахождения: 121205, Россия, г. Москва, территория Сколково Инновационного Центра, Большой Бульвар, д. 42, строение 1, этаж 1, часть помещения 334, раб. место 1

Адрес места осуществления деятельности (адрес производства): 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125 строение 1, этаж 2, секция 11, помещение XIV.

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

(Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 768 от 16.08. 2011г.)

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

(Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 879 от 09.12. 2011г.)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний: № 4113, № 4113/ЭМС от 28.12.2020 г., выданные Испытательным центром ООО "Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации "Регламентсерт" Адрес места нахождения: Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Курская ул., д. 28/32. Места осуществления деятельности: Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Курская ул., д. 27 лит. Ж, пом. 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 14Н, 15Н; Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Курская ул., д. 28/32, лит. А, 1 этаж, пом. 1Н, к. 20; Россия, Ленинградская обл., Выборгский район, МО Полянское сельское поселение, в районе ст. Приветнинское, СНТ Форт-Ино, уч.227, нежилое здание, пл. 52,5 м²; Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9, лит. Б, пом. 1Н.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования; ГОСТ ИЕС 62311-2013. Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей; ГОСТ 31818.11-2012, п.7.5.; Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии; ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2; ГОСТ 31819.23-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Счетчики статические реактивной энергии; ГОСТ 32134.1-2013. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний. Срок службы 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2025 включительно

Демин А.Ю.

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МЛ02.В.00135/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
ЕАЭС N RU Д-RU.МЛ02.В.00135/20

Приложение № 1

Модификации и структура обозначения возможных исполнений счетчиков
электрической энергии статических трехфазных ФОБОС 3

Код ТН ВЭД 9028 30 190 0

Модификации счетчиков электрической энергии статических трехфазных ФОБОС 3

ФОБОС 3	230В	5(100)А	I	Q	X	O	L	S	-	C
										Класс точности: С
										S - счетчик наружной установки «Сплит»
										Наличие реле управления нагрузкой
										Наличие оптопорта
										Модули: G(1), G(2), G(3), G(4), G(5), G(6)
										Наличие нормируемого измерения показателей качества электроэнергии
										Контроль тока в нейтральном проводе
										Базовый (максимальный) ток, 5 (100) А
										Номинальное фазное напряжение 230 В (3х230/400 В)
										Тип счетчика (наименование)

Примечания:

- символы «X» в структуре обозначения возможных исполнений счетчиков означают одну или несколько опций в модификации счетчиков, в соответствии с описанием структуры обозначения возможных исполнений счетчиков в правой части (расшифровка обозначений);
- при отсутствии опции, отсутствует и соответствующий символ (I или Q или O или G(1), G(2), G(3), G(4), G(5), G(6) или L) в условном обозначении.



Демин А.Ю.

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)