

Протокол испытаний на соответствие приборов учета электроэнергии
протоколу СПОДЭС

25.09.2017

г. Москва

Список участников совещания приведен в Приложении

1. РАССМАТРИВАЛИ:

1.1. Соответствие протоколу СПОДЭС трехфазного счетчика ФОБОС 3 IORL-D

2. РЕШИЛИ

2.1. По результатам испытаний на стенде ПАО «Россети» счетчик ФОБОС 3 IORL-D успешно прошел испытания сертификационной утилитой версии 1.1.10.77

Тип прибора	Тест	Профиль	Дата
ФОБОС 3 IORL-D	Оптопорт	MODE E	25.09.2017

Начальник управления по развитию учета
электроэнергии и развития энергосервисной
деятельности ПАО «Россети»

А.В. Пешков

Директор по развитию ООО
"Телематические решения" ("Вавиот")

С.А. Шермаков

Список участников совещания

№	ФИО	Должность
От ПАО «Россети»		
1.	ПЕШКОВ Александр Викторович	Начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности
2.	НАЗМУТДИНОВ Азат Альбертович	Заместитель начальника управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности
3.	МАКАРОВ Александр Витальевич	Главный эксперт управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности
От ООО "Телематические решения" ("Вавиот")		
4.	ШЕРМАКОВ Олег Владимирович	Директор по развитию
5.	ЧУХЛЕБ Алексей	Инженер-программист